



Anker & Nygaard ApS
Rådgivning & Projektstyring

Eftersyn og afprøvning af varslingsanlæg

Oprettet den:	01.05.2015
Revisions nr.:	006
Udarbejdet af:	ENP
Revisions dato	11-06-2021
Punkt:	11,B11
Side:	1 af 5

Kunde:	
Indehaver / driftansvarlig:	
Adresse:	
Postnr./by:	

Centraltype		Anlægsnummer	
Udført serviceeftersyn og afprøvet dato:			

Pkt.	Tekst	Kontrolleret		
		Ja	Nej	Ir
AVA Central				
1	Kontakt brandvæsen og meddel, at afprøvning udføres. (hvis tilkoblet ABA)			
2	Frakoble eventuelle styringer (til eksterne enheder)			
3	Kontrollere firmware ver. _____ Opdater hvis det er nødvendigt.			
4	Kontrol af strømforsyning med multimeter Lade spænding: _____ V (med batteri frakoblet) Batteri test: _____ Ah (Batteriets kapacitet Ah) Batteri test: _____ Ah (Batteriets kapacitet Ah) Centralens strømforbrug. _____ mA (230V Frakoblet og tang amperemeter på ledning fra batteri og central i normaldrift) Beregn batterierne Ved 24 timers nøddrift samt 30 minutters alarmtilstand. (Med alarmoverførsel) Ved 72 timers nøddrift samt 30 minutters alarmtilstand. (Uden alarmoverførsel) Retningslinje 232 punkt 6.1.5			

VIGTIGT !!!!! HUSK AT SENDE DENNE RAPPORT TIL Anker & Nygaard ApS

Pkt.	Tekst	Kontrolleret		
		Ja	Nej	Ir
5	Kontrol af net alarm. 230 V (afbryd 230V forsyning)			
6	Kontrol af batterialarm. (Afbryd batteriforsyning)			
7	Rengøring af centralen (kabel stumper, støv o.s.v.)			
Kontrol af detektor				
8	Afprøv mindst 1/3 del af alle enheder funktionsprøves årligt, således at alle enheder er funktionsprøvet efter en 3-årlig periode iht. til afprøvningsskema. (Skal ikke udføres hvis AVA anlægge er tilsluttet ABA anlægge)			
9	Kontrol af jordfejlalarm. Lav en forbindelse mellem evt. skærm eller stel på central og så til enten plus eller minus på sløjfen og se og det giver fejl på centralen. (Skal ikke udføres hvis AVA anlægge er tilsluttet ABA anlægge)			
10	Kontrol af varslingstryk			
11	Kontrol af hele signalvejen fra varslingstryk, Afprøvningen skal omfatte mindst en prøve på hvert kredsløb. (Kun vist der ikke er installeret ABA der aktiver AVA)			
12	Kontroller om beskyttelse glas er intakt			
13	Kontrol af sammenkoblet anlæg			
14	Kontrol af separate klokkekredse: <ul style="list-style-type: none"> • Simuler brud i alle kredse. • Simuler kortslutning i alle kredse • Klokker testes. (Samtlige lyd giver og blitz) 			
15	Kontrol af hele signalvejen for musik stop funktion			
16	Kontrol af hele signalvejen for vandstrømskontaktør eller pressostat i sprinkler anlæg (AVS) der aktiver AVA anlæg. Afprøvningen skal omfatte i de enkelte bygningsafsnit mindst en prøve på hvert kredsløb.			
17	Samtlige input og output funktioner mellem ABA og AVA anlægget afprøves jf. retningslinje 006 og indføres i skema over hvad der er afprøvet. Årlig funktionskontrol skal udføres efter en styringsmatrix, der beskriver samtlige styringer/funktioner. Denne skal opbevares sammen med driftsjournalen (kun anlæg der sammenkoblet med ABA anlæg)			
Installation				
18	Visuel kontrol af AVA installationen stadig er lovmæssigt udført (Kabler der ikke er fastgjort og andre ting der gør at det ikke er en lovmæssigt korrekt udført installation)			



Pkt.	Tekst	Kontrolleret		
		Ja	Nej	Ir
19	Kontroller opmærkning, herunder gruppeafbryder, og detektor / brandtryk har de rigtige opmærkninger			
20	Kontrol om der er sket bygningsmæssige ændringer der har indflydelse på varslingsanlæg lydtryksniveau			
Kontrolmåling af lydtryksniveau				
21	Funktionstest og kontrolmåling af lyd giver. Kontrolmåling af lydtryksniveau i primærrum skal mindst være 75 dB(A) og mindst 6 dB (A) over normalt forekommende baggrundsstøj. I sekundærrum som toilet, kopirum, teknik rum og depot skal den mindst være 65 dB(A) 1/3 af lyd giver skal test således hele anlægge over en 6 årig periode er blevet test. Målerapporten vedhæftes som bilag til denne rapport.			
22	Ved evt. rumændringer og bygningsmæssige skal der udføres en kontrolmåling af lydtryksniveau Målerapporten vedhæftes som bilag til denne rapport.			
Taleforståelse (STIPA)				
23	STIPA måling skal udføres mindst hver 6 år STIPA værdien skal være større end 0,5 Målerapporten vedhæftes som bilag til denne rapport.			
24	Ved evt. rumændringer og bygningsmæssige skal der udføres STIPA måling Målerapporten vedhæftes som bilag til denne rapport.			
Driftsjournalen				
25	Driftsjournal ajourføres (suppler evt. med nye sider for kontrol)			
26	Gennemgang af anlægsinstruks sammen med driftsansvarlig person			
27	Efter ovenstående check er anlægget driftsklar			
28	Kontakt vagtcentralen og kontroller at fejlalarm er blevet overført og kontroller om de kommer rigtigt ind til vagtcentralen. Husk at tage anlægget ud af service ved beredskab. (hvis tilkoblet ABA)			
29	Husk udfyld driftsjournal og isæt service mærkat			
30	Kopi af eftersynsrapport indsættes i driftjournal plus kopi til Anker & Nygaard (gerne elektronisk)			
31	Der skal hvert tredje år fremsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) om, at varslingsanlægget er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke.			



Pkt.	Tekst	Kontrolleret		
		Ja	Nej	Ir
	Anlægssejer / bruger	Servicetekniker		

VIGTIGT !!!!! HUSK AT SENDE DENNE RAPPORT TIL Anker & Nygaard ApS



Meddelelser til virksomheden:

Her kan anføres oplysninger af enhver art, som er relevante for kundeforholdet eller det udførte arbejde, fx:

Mangler ved det udførte arbejde, senere færdiggørelse/opfølgning, mærke og type på leverede produkter, konstaterede fejl eller mangler ved eksisterende installation.

